



**TULVES**  
VEESI JA SOOJUS


VEEPUHASTUSSEADMED

SEPA 21, TARTU, +372 5034023

tulvesvts@gmail.com

## SEERIA TVTS VEE PEHMENDAMISEKS JA RAUASISALDUSE VÄHENDAMISEKS

- PEHMENDAB VETT, KUI PUUDUB VÄÄVELVESINIK
- VÄHENDAB VEE RAUASISALDUST, KUI SEE EI OLE > 3 MG/L
- LUBATUD ON TAGASIPESU VEE SUUNAMINE BIO PUHASTISSE
- FILTRI TÖÖVÖIME TAASTAMINE- REGENEREERIMISSOOLAGA



| PARAMEETRID                     | FILTER             |         |         |         |         |        |
|---------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
|                                 | TVTS-25            | TVTS-40 | TVTS-55 | TVTS-70 | TVTS-90 |        |
| Tootlikus (m <sup>3</sup> /h)   | 1                  | 1,6     | 2,2     | 2,8     | 3,6     |        |
| Möödud<br>(d x h)               | Filtripaak         | 23x120  | 25x135  | 30x135  | 34x160  | 36x185 |
|                                 | Soolalahuse mahuti | 45x90   | 45x90   | 45x90   | 45x90   | 45x90  |
| Filtri täitematerjali kogus (l) | 25                 | 40      | 55      | 70      | 90      |        |
| Tarbijate arv, inimene          | 2 - 4              | 4 - 6   | 6 - 8   | 8 - 10  | 10 - 15 |        |
| Täitematerjal                   | Ioonvabetsvaik     |         |         |         |         |        |
| Toruühendused                   | 1"                 |         |         |         |         |        |
| Töörõhk (bar)                   | 2 - 6              |         |         |         |         |        |
| El. energia vajadus             | 10 W               |         |         |         |         |        |

OÜ TULVES  
Reg. Nr. 10051932  
Sepa 21 51013 Tartu  
E-mail: [tulvesvts@gmail.com](mailto:tulvesvts@gmail.com)

Tel: +372 5034023

